

Государственное бюджетное образовательное учреждение Свердловской области  
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс»

ул. Машинная, д. 31, г. Екатеринбург, 620142 тел./факс (343) 221-01-57 (доб. 130)  
E-mail: info@center-resurs.ru

Отчет

О результатах исполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, согласно Предписанию от 16.12.2022

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (отсутствуют (не предоставлены) проекты на монтаж автоматической пожарной сигнализации, проекты на монтаж системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, паспорта заводов изготовителей на технические средства, результаты пусконаладочных испытаний)	15.08.2023	Выполнено в срок.
2.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке	15.08.2023	Выполнено в срок.
3.	Складское помещение (помещения № 20) и кабинет № 14/2 не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	15.08.2023	Выполнено в срок.
4.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» складские помещения № 13, 20	15.08.2023	Выполнено в срок.
5.	Не обеспечено включение либо непрерывная работа оповещателя пожарного светового «Выход» в помещении коридора (у каб. № 38)	15.08.2023	Выполнено в срок.

Директор



И.А. Третьякова